

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ачинску и Ачинскому
району
662155, г. Ачинск, Красноярского края, 4 микрорайон Привокзального района, 15
т. 5-03-49, факс 3-89-40 E-mail: ogps5gpn@mchskrsk.ru

Ачинск

“ 12 ” мая 20 21 г.

15 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 71

По адресу/адресам: Россия, Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Лесная, 1
На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 20.04.2021 № 71,
подписанного заместителем главного государственного инспектора г.Ачинска и Ачинского района
по пожарному надзору Д.А. Михайловым

была проведена плановая, выездная **проверка в отношении:**

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ачинский
психоневрологический интернат» (КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат»)

Дата и время проведения проверки:

“ 28 ” апреля 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2,0

“ 12 ” мая 20 21 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1,0

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3,0 часа

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Ачинску и Ачинскому району УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Красноярскому краю

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 20 апреля 2021 года
директор КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» Колотий Александра
Михайловна путем вручения распоряжения о проведении проверки

Колотий А.М.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора г. Ачинска и
Ачинского района по пожарному надзору Михайлов Дмитрий Александрович

При проведении проверки присутствовали: директор КГБУ СО «Ачинский психоневрологический
интернат» Колотий Александра Михайловна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов,
характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1			
2			

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялись

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не проверялось

Нарушений не выявлено нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): записано 28.04.21



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- 1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на 1 л. в 1 экз.
- 2) Проверочный лист на 12 л. в 1 экз.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора г. Ачинска и Ачинского района по пожарному надзору



Д.А. Михайлов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» Колотий Александра Михайловна

“ 12 ” мая 20 21 г.

(подпись)

Телефон доверия:

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ачинский психоневрологический интернат» расположено по адресу: Красноярский край, Ачинский район, ул. Лесная, 1. Противопожарные расстояния до соседних зданий соответствуют требованиям норм и правил. Территория КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» имеет наружное освещение. На территории КГБУ СО «Ачинский психоневрологический интернат» расположенной по адресу: Ачинский район, ул. Лесная, 1 расположено три здания. Одноэтажное жилое здание II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Общая площадь здания 721,6 м.кв., по функциональной пожарной опасности относится к Ф 1.1. Несущие стены выполнены из кирпича. Внутренние перегородки выполнены из кирпича, оштукатуренного с внутренней стороны. Перекрытие выполнено из сборных и железобетонных конструкций. Крыша двухскатная, шиферная по деревянной обрешетке. Отопление центральное (водяное), вентиляция приточно-вытяжная, освещение электрическое. Водоснабжение здания для нужд пожаротушения осуществляется от пожарного водоема, расположенных на расстоянии не более 200 м. Указатели по направлению движения к пожарному водоему имеются. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли произведена, протокол качества огнезащитной обработки деревянных конструкций имеется. Из здания имеется 4 рассредоточенных эвакуационных выхода. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению движения из здания. Также на территории располагаются здание автогаража и холодного склада, все здания кирпичные II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в полном объеме. На объекте заведен журнал учета первичных средств пожаротушения. Ответственным лицом проводится проверка огнетушителей. Все огнетушители пронумерованы, на все нанесены порядковые номера. Огнетушители подвешены на расстоянии не более 1,5 м от пола. Во всех помещениях, на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. На объекте разработан и вывешен на видном месте план эвакуации людей в случае пожара. На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала имеется 5 электрических фонарей. Объект обеспечен проводной телефонной связью. Должностные лица прошли обучение в рамках пожарно-технического минимума.

Заместитель главного
государственного инспектора
г. Ачинска и Ачинского района
по пожарному надзору



Д.А. Михайлов